

wyraża się zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w powyższych wskazaniach „Ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego w istniejącym budynku Ratusza w Przeworsku przy ul. Rynek 1”, tzn. w inny sposób niż podano w rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Pan Leszek Kisiel zwrócił się z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczącego wyrażenia zgody na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w ww. budynku w sposób inny niż określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – odpowiednio do wskazań ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz budowlanego.

Z przedstawionej „ekspertyzy” wynika, że budynek zostanie poddany przebudowie, w wyniku której poddasze i wieża zostaną przeznaczone na cele wystawienniczo – widokowe. Rozpatrywany obiekt jest budynkiem średniowysokim, zakwalifikowanym do kategorii ZL III zagrożenia ludzi i wykonanym w klasie „B” odporności pożarowej.

Jak wskazano w „ekspertyzie” z uwagi na istniejące uwarunkowania konstrukcyjne budynku oraz wymagania konserwatora zabytków nie można uwzględnić wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Mając na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iż pomimo występowania ww. nieprawidłowości w budynku nie wystąpi pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Niezależnie od powyższego przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- przekroczenie długości dojść i przejść ewakuacyjnych nie powoduje zagrożenia dla życia ludzi,
- zapewniono szybkie alarmowanie ludzi o zagrożeniu,
- poddasze wraz z wieżą widokową nie są przeznaczone na stały lub czasowy pobyt ludzi,
- budynek posiada drogę pożarową oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Podchorążych 38 wniesione za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Załącznik 1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymują:

- 1) Pan Leszek Kisiel
Zastępca Burmistrza Miasta Przeworska
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10
- 2) KP PSP Przeworsk
- 3) a/a.

WZ. PODKARPACKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Bogdan KULIGA
ZASTĘPCA PODKARPACKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO