



## RZUT Poddasza - CZĘŚĆ WYSOKA

- INSTALACJA HYDRANTOWA
- INSTALACJA C.O. ZASILANIE
- IZOLACJA PRZEWODÓW C.O.
- Ø65 - 400 THERMAFLEX PUR o gr. 40 mm
- Ø32 - Ø25 THERMAFLEX PUR o gr. 50 mm
- NUMER PIONU C.O.
- HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25 Z WĘZŁEM O DŁUGOŚCI 30m

Przy wymianie instalacji wodociągowej i c.o. należy przewidzieć możliwość korekty średnic Piony c.o. połączyć z istniejącą instalacją w budynku.

|  |   |        |          |
|--|---|--------|----------|
| CZWARCY WNIĄG S.C.<br>UL. RZESZKA 816<br>03-450 WARSZAWA |   |        |          |
| PROJEKT BUDOWLANY<br>REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU        |   |        |          |
| zadanie opracowanie:                                     | INSTRALACJA WODOCIĄGOWA, HYDRANTOWA, C.O.               |        |          |
| inwestor:  | URZĄD MIASTA PRZEWORSKA                                 |        |          |
| główny architekt budowlany:                              | BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE "EMP TERMO"                   |        |          |
| projektant:  | BRANZA SANITARNA<br>mgr inż. MAREK PIĘKOŚ nr upr 105/93 |        |          |
| opracowanie:   | mgr inż. MAREK KOŚCIOR nr upr 12/98                     |        |          |
| nazwa:   | RZUT Poddasza   |        |          |
| skala:   | 1:50  | data:  | MAY 2009 |
| strona:  |   | numer: | 4        |