

Warunki Techniczne

Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rozborzu

Inwestor: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., 37-200 Przeworsk, Plac Mickiewicza 8.

I. Warunki techniczne wykonania modernizacji:

1. Modernizację technologii stacji uzdatniania wody zaprojektować w oparciu urządzenia CULLIGAN.
2. Część technologiczna powinna obejmować przebudowę stacji o nowy układ filtracji II – stopniowej wraz z całym układem uzdatniania i tłoczenia wody uzdatnionej do istniejącej sieci zasilającej w wodę miasto Przeworsk.
3. W ciągu technologicznym uzdatniania wody zaprojektować zewnętrzny zbiornik wody surowej wraz z układem napowietrzania .
4. Odstojniki wód popłucznych adaptować lub wybudować nowe w zależności od potrzeb nowej technologii.
5. Wpięcie rurociągów technologicznych do istniejącej sieci ϕ 350 stal. zasilającej stację w wodę surową oraz do rurociągu ϕ 315 prowadzącego wodę uzdatnioną do miejskiej sieci wodociągowej.
6. Modernizacja części budowlanej powinna zawierać przebudowę w zakresie potrzeb nowej technologii oraz remont istniejącego budynku
7. Przebudowa części elektrycznej i automatyki dla zakresu objętego przebudową technologii uzdatniania wody.

II. Postanowienia dodatkowe: Projekt modernizacji sieci należy uzgodnić w PGK Sp. z o.o.

III. Ważność warunków ustala się na okres dwóch lat od daty wydania.

KIEROWNIK
ZAKŁADU WODNO-KANALIZACYJNEGO
Gfll
mgr inż. Grażyna Pełc